

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84 тел. 8(343)346-10-54 oitp-undso@mail.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург»)
отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области**

город Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, e-mail: otdel005@mail.ru

Предписание N 1940/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«23» декабря 2019 г.

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Центр развития ребенка
- детский сад №556

Заведующему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр
развития ребенка - детский сад №556 Овчинниковой Т. А. ,
заведующему по АХЧ Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребенка - детский сад №556 Галанчук Е.С.

во исполнение распоряжения от 04.12.2019 года №1940 заместителя главного государственного
инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О.А.

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации, ЗАТО)

Дата и время проведения проверки:

17.12.2019 г. с 10-30 по 12-30 час. (Продолжительность: 2 часа)

23.12.2019 г. с 13-00 по 14-00 час. (Продолжительность: 1 час)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа;

(рабочих дней / часов)

проведено плановое мероприятие в отношении - Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №556 (ИНН 6659046872, ОГРН
1026602962451), расположенного по адресу: 620141, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 16

Лица, проводившие проверку:

Киселёв Георгий Александрович – инспектор Отделения надзорной деятельности и
профилактической работы (по Железнодорожному району) ОНД и ПР муниципального образования
«город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ ЦРР - детский сад №556
Овчинникова Т. А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

N Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасност и	Отметк а (подпи сь) о выпол нении указыв ается только выпол нение
1.	2.	3.	4.	5.

1.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с заполнением проемов с соответствующим пределом огнестойкости. Предел огнестойкости элемента заполнения проема (двери) и перегородок менее нормируемого. Сертификат, акты монтажа (выполненных работ) не предоставлены. (склад моющих средств).	СНиП 21-01-97 п.5.14, 7.4 (Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами).	15.08.2020	
2.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ПП №390 от 25.04.2012 года ППР РФ п.61 (В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.)	15.08.2020	
3. ✓	Отсутствуют соответствующие обозначение категорий на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (помещение склада пищевых продуктов, помещение прачечной)	ПП №390 от 25.04.2012 года ППР РФ п.20 (Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".)	15.08.2020	
4.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (согласно акта обследования автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения)	ПП №390 от 25.04.2012 года ППР РФ п.61, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.83, 84, 85 (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.)	15.08.2020	

от 09.09.2019 г.) (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в августе 2020 года (квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району) ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
Киселёв Г.А.

«23» декабря 2019 г.

М.Л.П.


(подпись)

С предписанием по устранению нарушений требований пожарной безопасности ознакомлен(а), копию со всеми приложениями получил(а):

Заведущий
МАДОУ ЦРР - детский сад №556
Овчинникова Т. А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«23» декабря 2019 г.

✓ 
(подпись)